

## **ОСНОВНА ШКОЛА**

**„СТЕВАН СРЕМАЦ“**

**Маршала Тита 6**

**11272 Добановци**

**Број: 726/16**

**Датум: 30.09.2016. године**

**ПРЕДМЕТ:** Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације за јавну набавку мале вредности добара – гасни генератор и топловодни развод за потребе Основне школе „Стеван Сремац“ из Добановаца, ЈН бр. 1.1.2/16.

### **Питање 1:**

У условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. тачка 1.1.4 „Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Лиценца Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије: ИО30М1 – извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за објекте за прераду нафте и гаса (чл. 75. ст. 1. тач. 5);

Доказ: Лиценца ИО30М1 – фотокопија“.

Наше питање се односи на услов да понуђач поседује лиценцу ИО30М1 за радове из предмера где се може видети да је она грешком тражена из разлога што се она односи за грађење објеката за које одобрење за изградњу издаје Министарство што није Ваш случај предметне јавне набавке. Као и сама лиценца која се односи за објекте за прераду нафте и гаса што није предмет јавне набавке па Вас молимо да измените конкурсну документацију у том делу.

### **Питање 2:**

„2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

страна 8/55, тачка 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом – Лиценца Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије: ИО30М1 – извођење термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за објекте за прераду нафте и гаса (чл. 75. ст. 1. тач. 5);

Доказ: Лиценца ИО30М1 – фотокопија.

Лиценца ИО30М1 се односи на објекте за прераду нафте и гасе, а котларница то није, па од Вас као наручиоца тражимо да избаците овај захтев у тендерским условима.“

### **Одговор на питање 1 и 2:**

Наручилац ће изменити конкурсну документацију на тај начин што ће брисати наведени услов.

### **Питање 3:**

„Страна 34/55 у опису Хидрауличке компоненте каскадног система х 1 сет стоји:

Разделно сабирни цевни сет L2 DN65 за повезивање котлова у каскаду (потис, поврат и гас) (1 ком.).

Топловодни измењивач DN65 <350kW.

Котловски прикључни сет за повезивање у чијем саставу су славина на повратном и полазном воду, гасна славина, неповратни вентил и вентил сигурности.

Прирубница слепа за гас DN50 (1 ком.).

Прирубница слепа за воду DN65 (1 ком.).

Изолација разделно сабирног цевног сета (2 ком.).

Изолација сета за повезивање (2 ком.).

Изолација хидрауличке скретнице <350kW (1 ком.).

Контра прирубница вода-гас DN65 (1 ком.).

Монтажна плоча за аутоматику (1 ком.).

Наше питање гласи: Да ли се опрема испоручује са измењивачем или скретницом јер једно и друго не иде?"

### **Одговор 3:**

Гасни генератор се испоручује са топоводним измењивачем.

### **Питање 4:**

„Страна 35/55 ПРЕДМЕР РАДОВА

III - ТОПЛОВОДНА ИНСТАЛАЦИЈА ОД ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ДО ПОСТОЈЕЋЕГ САБИРНИКА И РАЗДЕЛНИКА

позиција 3. гласи:

Испорука и уградња циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом обртаја комплет са пратећим елементима за монтажу следећи тип:

Произвођач Grundfos

тип: Magna 3 50-120F 280 1x230V PN 6/10 или одговарајућа – ком 8.

Наше питање гласи: Да ли стварно треба 8 пумпи и молимо Вас да нам пошаљете шему котларнице да би утврдили где се смештају исте?"

### **Одговор 4:**

Циркуларне пумпе су предвиђене за замену постојећих пумпи у котларници, што можете утврдити изласком на локацију.

Конкурсном документацијом је предвиђено да ће Наручилац омогућити потенцијалним понуђачима упознавање са пројектом и обилазак локације где треба да се испоруче добра и изведу радови који су предмет набавке. Особа за контакт у вези упознавања са пројектом и обиласка локације: Венера Ристић, директор, телефон: 011/8465-645 и 063/8441-250.

Одговор на захтев за појашњење конкурсне документације објавиће се на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**